



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Приведения в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

Организация (учреждение) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ»

по выявленным нарушениям санитарного законодательства, указанных в предписании от 09.11.2012 года

№ п/п	№ пункта СанПиН	Краткое описание (наименование) выявленного санитарного правонарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Источник финансирования	Сметная стоимость	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.10, 5.11, 5.7	Не оборудована отдельная 2-х секционная раковина для мытья стеклянной посуды и столовых приборов	Заменить бытовую ванну для мытья кухонной посуды с дополнительной подводкой воды и канализации	Комитет по образованию г. Улан-Удэ		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
2.	СанПиН 2.3.6.1079-01 п. 4.4, 4.5	Не оборудованы локальные вытяжные системы	Установить локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в производственных цехах пищеблока, в моечной для мытья кухонной и столовой посуды над моечными ваннами.	Комитет по образованию г. Улан		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
3.	СанПиН 2.3.6.1079-01 п. 5.5, 5.6	Частично отбита плитка на панелях стен и пола в производственных цехах	Заменить плитку на панелях стен и пола в горячем цехе, в производственных цехах пищеблока.	Комитет по образованию г. Улан		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
4.	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.3, 14.2	Требуется замена устаревшего мармита для 1-х, 2-х, 3-х блюд	Заменить в раздаточной зоне мармиты.	Комитет по образованию г. Улан		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.8		Заменить оконные блоки в столовой и на пищеблоке.	Комитет по образованию г. Улан		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ

6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.8	Предусмотрена одна моечная ванна для мытья кухонной посуды	Приобрести и установить 2 моечные ванны для мытья посуды	Комитет по образованию г. Улан-Удэ		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
7.	СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.1, 13.2	Отсутствует горячая вода в туалете для персонала пищеблока	Подвести горячее водоснабжение в туалет для персонала пищеблока	МАОУ СОШ № 32		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
8.	СанПиН 2.3.6.1079-01 п. 3.3	Не оборудована раковина для мытья рук персонала пищеблока с подводкой горячей и холодной воды через смесители	Оборудовать раковину и подвести горячее и холодное водоснабжение через смесители	МАОУ СОШ № 32		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
9.	СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.10, 5.11	Стеллажи без гигиенического покрытия, недостаточно стеллажей для сушки посуды	Приобрести и установить стеллажи в количестве 5 шт., для сушки посуды	МАОУ СОШ № 32		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ
10.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 8.1, 8.2	Не предусмотрена подводка горячего водоснабжения к умывальным раковинам в туалетах школы	Подвести горячее водоснабжение к умывальным раковинам в туалеты	МАОУ СОШ № 32		Ноябрь-август 2013 г	Балдакова Н.И.- зам. директора по АХЧ