



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-04-83, E-mail: org@burrpn.ru http://www.burrpn.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей**

09 ноября 2012 г.

№ 351

с. Турунтаево

При проведении эпидемиологического расследования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ» (далее МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ»), расположенном по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 122, в действиях проверяемого юридического лица:

Наименование юридического лица – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - рег. № 1275 дата регистрации 22.05.1996г. в Муниципальном учреждении Регистрационно-лицензионная палата Администрации г. Улан-Удэ
Устав МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ» утвержден приказом Комитета по образованию г. Улан-Удэ № 759 от 10.10.2011г.
Расчетный счет № 40204810600000000304 ГРКЦ НБ РБ Банка России
ОГРН 1020300904964 ИНН 0323092792 КПП – 032301001 БИК 048142001
Юридический адрес предприятия - 670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 122
Фактический адрес предприятия - 670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 122
Руководитель учреждения – директор МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ» Митрофанова Татьяна Геннадьевна
Законный представитель юридического лица – директор МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ» Митрофанова Татьяна Геннадьевна,
Дата, месяц, год рождения – 12.11.1970 года рождения
Место рождения – г. Зима Иркутской области
Гражданство – гражданка РФ
Семейное положение - замужем
Место жительства - 670033, г. Улан-Удэ, пер. Магнитогорский д. 6
Место работы, должность - директор МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ», служ. тел. 425338, сот. тел. 654370
Документ, удостоверяющий служебное положение – приказ о переводе на другую работу № 135\л от 18.09.2012г. Муниципальное учреждение «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»
Документ, удостоверяющий личность - паспорт серия 81 03 № 774187, выдан 29.04.2004 Октябрьским городским отделением милиции г.Улан-Удэ
Подвергалось ли ранее административной ответственности – со слов, нет

В период времени с 17 час 00 мин 31.10.2012 до 15 час 00 мин 09.11.2012 при проведении эпидемиологического расследования по информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» №004 /2986 - 04.01 от 31.10.2012г. «О регистрации 5 случаев гастроэнтерита среди учащихся в МБОУ СОШ №32» установлено, что МБОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ», расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 122, руководимое директором

Митрофановой Т.Г., имея возможность к соблюдению требований санитарного законодательства. Но не предприняв все зависящие от него меры, не выполнило санитарно-эпидемиологические и допустило следующие нарушения:

- нарушается температурный режим хранения пищевых продуктов, на момент обследования кондитерские изделия пирожные хранятся в лотках в тамбуре, на витрине без условий холода, курица охлажденная ЗАО «Ангарская птицефабрика» хранится при температуре +6+7 гр., при установленной изготовителем 0+2гр., консервированная продукция (сайра тихоокеанская натуральная, молоко цельное сгущенное с сахаром) хранится при температуре +20 гр., что не соответствует п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2008г. (далее СанПиН 2.4.5.2409-08);

- не оборудована отдельная 2-х секционная раковина для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, не соблюдается режим мытья столовой посуды, отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой и металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды. Моечные ванны без маркировки объемной вместимости, отсутствуют мерные емкости для дозирования моющих средств, моющее средство используют «на глаз», что является нарушением п. 5.10, 5.11, 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- нарушаются правила отбора суточной пробы (сосиска в тесте отобрана совместно с булочкой), не от каждой партии приготовленных блюд, что является нарушением п.14.11, приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- для мытья кухонной посуды предусмотрена одна моечная ванна, что не позволяет соблюдать режим мытья кухонной посуды, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08; п. 6.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.02.2001г.;

- бракеражный журнал поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов заполняется не по рекомендуемой форме, не указана дата фактической реализации пирожных, поступивших 29.10.2012г., что является нарушением п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08;

- на пищеблоке в моечной кухонной и столовой посуды не функционирует и не подлежат ремонту посудомоечная машина, в раздаточной зоне требуется замена устаревшего мармита для 1-х, 2-х и 3-х блюд, что является нарушением п. 4.3, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- не оборудованы локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в производственных цехах пищеблока, в моечной для мытья кухонной и столовой посуды над моечными ваннами, являющимися источниками повышенных выделений влаги, отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция в производственных цехах, что является нарушением п.п. 4.4, 4.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (далее СП 2.3.6.1079-01);

- оконные блоки в столовой и на пищеблоке школы устаревшие, фрамуги в холодное время года не открываются, что является нарушением требований п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- на пищеблоке не созданы ненадлежащие условия для соблюдения персоналом личной гигиены, в туалете для персонала пищеблока отсутствует горячая вода, что является нарушением п. 13.1, 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08,

- в мясорыбном цехе не оборудована раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что является нарушением п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01, приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- стеллажи без гигиенического покрытия, устаревшие, изготовлены из ДСП окрашены, недостаточное количество стеллажей, недостаточно стеллажей для сушки посуды, стаканы сушат на подносах в 2-3 яруса, что является нарушением п.п. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- плитка на панелях стен и пола в горячем цехе, производственных цехах пищеблока, моечной кухонной и столовой посуды частично отбита, с трещинами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6. СП 2.3.6.1079-01;
- не предусмотрена подводка горячего водоснабжения (или устройства системы подогрева воды) к умывальным раковинам в туалетах школы и туалетной комнате для персонала пищеблока, что является нарушением п. 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- медицинская сестра не следит за организацией питания в школе, а именно за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи, что является нарушением п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08;
- медицинской сестрой не осуществляется контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб, что является нарушением п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08;
- на емкости с дезинфицирующим средством отсутствует информация о концентрации применяемого дезинфицирующего средства и сроке годности, что является нарушением п.п. 4.1.5. санитарных правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 07.06.03 (далее СП 3.5.1378-03);
- приготовление рабочих растворов дез. средств осуществляется «на глаз» не в соответствии с инструкцией к применяемому препарату, что является нарушением п. 12.3. СанПин 2.4.2.2821-10; п. 4.2. СП 3.5.1378-03; методических указаний по применению данного препарата что подтверждается лабораторными исследованиями.

Своими действиями юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ» - совершило административн(ые)ое правонарушени(я)е, предусмотренн(ые)ое ст.6.3. КоАП РФ - нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Приобрести и установить холодильный шкаф для хранения кондитерских изделий, холодильное оборудование для хранения консервированной продукции.
2. Оборудовать отдельную 2-х секционную раковину для мытья чашек, стаканов и бокалов и столовых приборов, присоединить гибкий шланг с душевой насадкой и установить металлическую сетку с ручками для ополаскивания стеклянной посуды и столовых приборов,
3. Соблюдать правила отбора суточной пробы, отбор суточной пробы осуществлять от каждой партии приготовленных блюд .
4. Установить 2-секционную ванну для мытья кухонной посуды.
5. Заполнять бракеражный журнал поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов по рекомендуемой форме, указывать дату и час фактической реализации кулинарных изделий ежедневно с указанием их количества.
6. Провести демонтаж в моечной кухонной и столовой посуды неисправной и подлежащей ремонту посудомоечной машины.
7. Приобрести и установить в раздаточной зоне мармит для вторых и третьих блюд;
8. Оборудовать локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в производственных цехах пищеблока, в моечной для мытья кухонной и столовой посуды над моечными ваннами, являющиеся источниками повышенных выделений влаги,
9. Оборудовать приточно-вытяжную механическую вентиляцию в производственных цехах
10. Заменить оконные блоки в столовой и на пищеблоке школы
11. Обеспечить подводку горячей воды через смесители к раковинам для мытья рук в туалете для персонала пищеблока и туалетах школы

12. Установить резервные источники горячего водоснабжения в туалетной комнате для персонала пищеблока и туалетах школы
13. Оборудовать в мясорыбном цехе раковину для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители.
14. Приобрести и установить стеллажи для сушки кухонной и столовой посуды с гигиеническим покрытием.
15. Провести ремонт стен и пола в горячем цехе, производственных цехах пищеблока, моечной кухонной и столовой посуды
16. Осуществлять контроль за организацией питания в школе, а именно за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи, за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб,;
17. Приобрести емкости для дезинфекции ветоши, для мытья раковин, уборочного материала,.
18. Указывать на емкости с дезинфицирующим средством информацию о концентрации принимаемого дезинфицирующего средства и сроке годности);
19. Осуществлять приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с инструкцией к применяемому препарату

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ»

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия – **«01» августа 2013 года.**

Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными в ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч.4 ст.198 АПК РФ).

Начальник отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия


_____ (подпись)

Романова О.А.

Копию настоящего предписания получил(а) «09» ноября 2012 г.

Законный представитель юридического лица


_____ (Митрофанова Т.Г.)
подпись фамилия, инициалы